日出町役場本庁舎外20施設の電力調達
対象施設の情報一覧

（別紙１）

１　基本情報（高圧分）

番号	対象建物（施設名）	需要場所（所在地）【全て日出町】	業種及び用途	地域電力会社と契約時の契約種別	電気供給方式	標準電圧（V）	計量電圧（V）	標準周波数（Hz）	受電方式	蓄熱設備の有無と容量（ｋW）	自家発電設備の有無と容量	余剰電力の売却と売却先	自動検針装置の有無	計量器の仕様	需給地点	電気工作物の財産分界点	保安上の責任分界点
1	日出町役場本庁舎	2974番地1	官公署（事務所）	業務用電力Ａ	交流３相３線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	有 太陽光 20kW	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に日出町の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
2	旧南端小中学校	大字南畑1210番地8	官公署（事務所）	業務用電力Ａ-1	交流３相３線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に日出町の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
3	保健福祉センター	大字藤原2277番地1	官公署（コミュニティセンター）	業務用電力Ａ（蓄熱調整契約）	交流３相３線式	6,600	6,600	60	1回線受電	有 178.007kW	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に日出町の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
4	中間育成施設	2666番地1	官公署（中間育成施設）	産業用電力Ａ-Ｉ	交流３相３線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	有 (220V)	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に日出町の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
5	糸ヶ浜海浜公園テニスコート	大字大神6842番地	官公署（公園）	業務用電力Ａ	交流３相３線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に日出町の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
6	豊岡小学校	大字豊岡3354番地1	官公署（学校）	業務用電力Ａ	交流３相３線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	有 太陽光 20kW	有 九州電力	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に日出町の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
7	日出小学校	2610番地1	官公署（学校）	業務用電力Ａ－Ｉ	交流３相３線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に日出町の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
8	藤原小学校	大字藤原5266番地1	官公署（学校）	業務用電力Ａ－Ｉ	交流３相３線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に日出町の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
9	川崎小学校（※）	大字川崎1082番地	官公署（学校）	業務用電力Ａ－Ｉ	交流３相３線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に日出町の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
10	大神小学校	大字大神3193番地1	官公署（学校）	業務用電力Ａ－Ｉ	交流３相３線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に日出町の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
11	日出中学校	2627番地	官公署（学校）	業務用電力Ａ	交流３相３線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に日出町の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
12	大神中学校	大字大神3120番地	官公署（学校）	業務用電力Ａ－Ｉ	交流３相３線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に日出町の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
13	中央公民館	3891番地2	官公署（公民館）	業務用電力Ａ	交流３相３線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に日出町の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
14	黒岩グラウンド	640番地	官公署（グラウンド照明）	業務用電力Ａ－Ｉ	交流３相３線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に日出町の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
15	安養寺グラウンド	大字藤原670番地2	官公署（グラウンド照明）	業務用電力Ａ－Ｉ	交流３相３線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に日出町の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
16	川崎体育館	大字川崎3777番地1	官公署（体育館）	業務用電力Ａ－Ｉ	交流３相３線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に日出町の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
17	日出町浄化センター	大字豊岡575番地1	官公署（浄化センター）	産業用電力Ａ	交流３相３線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	有 (240ｋW)	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に日出町の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
18	汚水ポンプ場	2799番地6	官公署（ポンプ場）	産業用電力Ａ	交流３相３線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	有 (200ｋW)	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に日出町の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
19	日出町浄水場（小田城）	大字豊岡4946番地4	官公署（浄水場）	産業用電力Ａ	交流３相３線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	有 太陽光 20kW	有 九州電力	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に日出町の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
20	三川導水場	大字豊岡2411番地	官公署（導水場）	産業用電力Ａ	交流３相３線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	無	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に日出町の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左
21	学校給食センター	大字藤原2310番地	官公署（学校給食センター）	産業用電力Ａ-1（電化厨房契約）	交流３相３線式	6,000	6,000	60	1回線受電	無	有 (54KVA)	無	有	電力需給用複合計器	需給場所における構内引込線に日出町の施設した開閉器の電源側接続点	同左	同左

（※）川崎小学校は、令和８年度から令和９年度にまで長寿命化工事を実施します。令和９年１月から１２月末までは、現校舎ではなく、同一敷地内に建設した仮設校舎で電力を使用する予定ですが、使用要件は上記内容（現校舎のもの）と同一としてください。

2　最大電力

(R7)

番号	施設名	所在地 【全て日出町】	契約種別	地域電力会社と 契約時の契約種別	最大電力 （ｋＷ）	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1	日出町役場本庁舎	2974番地1	高圧	業務用電力Ａ	219	128	85	158	188	212	205	121	115	209	219	212	218
2	旧南端小中学校	大字南畑1210番地8	高圧	業務用電力A-1	8	1	7	2	5	1	8	8	8	7	7	2	7
3	保健福祉センター	大字藤原2277番地1	高圧	業務用電力Ａ（蓄熱調整契約）	164	70	64	162	157	164	128	89	66	101	125	125	101
4	川崎工業団地（事務所棟）	2666番地1	高圧	産業用電力A－Ⅰ	22	9	13	14	14	13	13	11	22	12	13	12	10
5	糸ヶ浜海浜公園テニスコート	大字大神6842番地	高圧	業務用電力Ａ	16	12	13	13	15	16	16	13	15	13	14	14	14
6	豊岡小学校	大字豊岡3354番地1	高圧	業務用電力Ａ	93	43	44	88	93	86	91	73	40	60	82	86	59
7	日出小学校	2610番地1	高圧	業務用電力Ａ－Ⅰ	80	29	36	74	80	80	80	74	32	44	80	73	56
8	藤原小学校	大字藤原5266番地1	高圧	業務用電力Ａ－Ⅰ	67	21	14	49	66	67	64	51	14	40	44	43	27
9	川崎小学校	大字川崎1082番地	高圧	業務用電力Ａ－Ⅰ	100	20	22	85	90	94	100	77	19	41	74	66	43
10	大神小学校	大字大神3193番地1	高圧	業務用電力Ａ－Ⅰ	80	35	31	74	80	79	76	55	34	53	67	65	49
11	日出中学校	2627番地	高圧	業務用電力Ａ	119	41	42	105	119	114	113	113	41	95	116	113	88
12	大神中学校	大字大神3120番地	高圧	業務用電力Ａ－Ⅰ	47	17	19	46	47	47	47	41	19	32	43	46	29
13	中央公民館	3891番地2	高圧	業務用電力Ａ	139	79	39	119	139	129	113	60	98	121	138	127	106
14	黒岩グラウンド	640番地	高圧	業務用電力Ａ－Ⅰ	107	76	107	107	106	106	106	104	74	1	1	1	75
15	安養寺グラウンド	大字藤原670番地2	高圧	業務用電力Ａ－Ⅰ	42	41	41	41	41	40	40	40	39	42	42	42	41
16	川崎体育館	大字川崎3777番地1	高圧	業務用電力Ａ－Ⅰ	52	28	23	52	50	47	52	39	24	41	40	38	30
17	日出町浄化センター	大字豊岡575番地1	高圧	産業用電力Ａ	161	148	153	159	161	160	161	154	146	147	148	141	149
18	汚水ポンプ場	2799番地6	高圧	産業用電力Ａ	52	37	52	43	36	36	36	36	36	37	37	37	38
19	日出町浄水場（小田城）	大字豊岡4946番地4	高圧	産業用電力Ａ	50	50	49	50	49	49	49	49	49	48	48	49	48
20	三川導水場	大字豊岡2411番地	高圧	産業用電力Ａ	124	124	124	123	118	118	118	118	118	119	120	121	121
21	学校給食センター	大字藤原2310番地	高圧	産業用電力A-1 （電化厨房契約）	341	212	234	307	341	305	325	256	244	214	224	215	224
合計					2,083	1,221	1,212	1,871	1,995	1,963	1,941	1,582	1,253	1,477	1,682	1,628	1,533

3　使用電力量

(R7)

番号	施設名	所在地 【全て日出町】	契約種別	地域電力会社と契約時の契約種別	使用電力量（kWh）	内訳	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	使用電力量（夏季）7月～9月	使用電力量（その他季）
1	日出町役場本庁舎	2974番地1	高圧	業務用電力Ａ	356,314		20,932	18,792	26,424	38,692	36,237	34,039	24,445	20,389	31,390	38,924	34,576	31,474	108,968	247,346
2	旧南端小中学校	大字南畑1210番地8	高圧	業務用電力Ａ-1	6,492	ピーク	1	7	2	5	1	8	8	8	7	7	2	7	14	49
						昼間	324	372	300	336	294	342	336	360	330	312	270	530	972	3,134
						夜間	240	225	218	221	216	206	211	199	205	194	188	0	643	1,680
3	保健福祉センター	大字藤原2277番地1	高圧	業務用電力Ａ（蓄熱調整契約）	282,792		11,558	10,175	19,450	39,663	37,165	29,507	18,266	13,304	23,971	30,799	26,099	22,835	106,335	176,457
				（蓄熱割引蓄熱電力量・再掲）	14,257		746	604	743	2,286	1,623	1,144	819	1,136	1,636	1,859	1,661	0	5,053	9,204
4	中間育成施設	2666番地1	高圧	産業用電力Ａ-Ⅰ	56,510		4,085	4,852	6,221	5,339	5,206	4,673	4,538	4,736	4,684	4,888	3,592	3,696	15,218	41,292
5	糸ヶ浜海浜公園テニスコート	大字大神6842番地	高圧	業務用電力Ａ	58,816		3,800	4,278	4,276	5,197	5,442	4,785	4,534	4,730	5,466	5,940	5,192	5,176	15,424	43,392
6	豊岡小学校	大字豊岡3354番地1	高圧	業務用電力Ａ	140,138		9,207	10,299	13,560	16,221	9,882	15,472	12,451	8,974	10,440	12,237	11,700	9,695	41,575	98,563
7	日出小学校	2610番地1	高圧	業務用電力Ａ－Ⅰ	92,624		4,990	5,723	9,176	11,098	6,577	12,428	8,838	5,269	6,121	8,002	7,695	6,707	30,103	62,521
8	藤原小学校	大字藤原5266番地1	高圧	業務用電力Ａ－Ⅰ	66,044		3,648	3,733	5,847	9,035	6,578	8,159	5,781	3,527	4,296	5,710	5,138	4,592	23,772	42,272
9	川崎小学校	大字川崎1082番地	高圧	業務用電力Ａ－Ⅰ	86,976		4,480	4,420	8,086	12,152	7,175	11,963	7,504	4,411	5,736	7,769	6,991	6,289	31,290	55,686
10	大神小学校	大字大神3193番地1	高圧	業務用電力Ａ－Ⅰ	102,569		5,870	6,331	9,824	13,076	7,800	11,567	7,912	5,736	8,072	9,566	8,908	7,907	32,443	70,126
11	日出中学校	2627番地	高圧	業務用電力Ａ	168,368		9,314	9,700	13,954	21,981	13,127	19,424	13,567	8,930	13,046	16,168	15,370	13,787	54,532	113,836
12	大神中学校	大字大神3120番地	高圧	業務用電力Ａ－Ⅰ	62,739		3,885	3,898	5,874	8,854	4,568	6,713	4,800	3,653	4,480	5,713	5,507	4,794	20,135	42,604
13	中央公民館	3891番地2	高圧	業務用電力Ａ	153,036		8,185	7,790	10,729	17,877	14,624	12,974	9,832	9,415	13,199	16,979	17,264	14,168	45,475	107,561
14	黒岩グラウンド	640番地	高圧	業務用電力Ａ－Ⅰ	19,318		715	2,681	3,528	2,516	3,638	1,748	1,740	765	438	444	400	705	7,902	11,416
15	安養寺グラウンド	大字藤原670番地2	高圧	業務用電力Ａ－Ⅰ	13,300		1,008	831	876	990	947	904	1,257	1,294	1,597	1,464	1,055	1,077	2,841	10,459
16	川崎体育館	大字川崎3777番地1	高圧	業務用電力Ａ－Ⅰ	63,933		2,764	2,814	5,561	9,923	9,623	8,135	4,798	3,022	4,189	4,868	4,496	3,740	27,681	36,252
17	日出町浄化センター	大字豊岡575番地1	高圧	産業用電力Ａ	1,053,576		83,674	90,482	88,363	94,600	95,749	89,611	88,861	83,784	86,975	87,352	78,592	85,533	279,960	773,616
18	汚水ポンプ場	2799番地6	高圧	産業用電力Ａ	150,489		11,770	13,574	14,017	12,380	12,683	12,257	12,828	11,946	11,991	12,631	11,439	12,973	37,320	113,169
19	日出町浄水場（小田城）	大字豊岡4946番地4	高圧	産業用電力Ａ	254,163		19,864	19,331	19,752	19,253	20,483	19,440	20,512	21,555	23,685	25,408	22,612	22,268	59,176	194,987
20	三川導水場	大字豊岡2411番地	高圧	産業用電力Ａ	548,875		25,763	32,090	32,714	28,735	37,581	37,133	47,116	52,318	60,115	67,370	62,739	65,201	103,449	445,426
21	学校給食センター	大字藤原2310番地	高圧	産業用電力Ａ-1（電化厨房契約）	431,652		31,321	36,046	40,435	40,816	27,269	48,181	41,512	32,311	33,983	34,416	32,688	32,674	116,266	315,386
合計					4,168,724		267,398	288,444	339,187	408,960	362,865	389,669	341,647	300,636	354,416	397,161	362,513	355,828	1,161,494	3,007,230

4　負荷率

番号	施設名	所在地【全て日出町】	契約種別	地域電力会社と契約時の契約種別	年間最大電力（ｋＷ）	年間使用電力量（ｋＷｈ）	年負荷率（％）
1	日出町役場本庁舎	2974番地1	高圧	業務用電力Ａ	219	356,314	18.57%
2	旧南端小中学校	大字南畑1210番地8	高圧	業務用電力Ａ-1	8	6,492	9.26%
3	保健福祉センター	大字藤原2277番地1	高圧	業務用電力Ａ（蓄熱調整契約）	164	282,792	19.68%
4	中間育成施設	2666番地1	高圧	産業用電力Ａ-Ｉ	22	56,510	29.32%
5	糸ヶ浜海浜公園テニスコート	大字大神6842番地	高圧	業務用電力Ａ	16	58,816	41.96%
6	豊岡小学校	大字豊岡3354番地1	高圧	業務用電力Ａ	93	140,138	17.20%
7	日出小学校	2610番地1	高圧	業務用電力Ａ－Ｉ	80	92,624	13.22%
8	藤原小学校	大字藤原5266番地1	高圧	業務用電力Ａ－Ｉ	67	66,044	11.25%
9	川崎小学校	大字川崎1082番地	高圧	業務用電力Ａ－Ｉ	100	86,976	9.93%
10	大神小学校	大字大神3193番地1	高圧	業務用電力Ａ－Ｉ	80	102,569	14.64%
11	日出中学校	2627番地	高圧	業務用電力Ａ	119	168,368	16.15%
12	大神中学校	大字大神3120番地	高圧	業務用電力Ａ－Ｉ	47	62,739	15.24%
13	中央公民館	3891番地2	高圧	業務用電力Ａ	139	153,036	12.57%
14	黒岩グラウンド	640番地	高圧	業務用電力Ａ－Ｉ	107	19,318	2.06%
15	安養寺グラウンド	大字藤原670番地2	高圧	業務用電力Ａ－Ｉ	42	13,300	3.61%
16	川崎体育館	大字川崎3777番地1	高圧	業務用電力Ａ－Ｉ	52	63,933	14.04%
17	日出町浄化センター	大字豊岡575番地1	高圧	産業用電力Ａ	161	1,053,576	74.70%
18	汚水ポンプ場	2799番地6	高圧	産業用電力Ａ	52	150,489	33.04%
19	日出町浄水場（小田城）	大字豊岡4946番地4	高圧	産業用電力Ａ	50	254,163	58.03%
20	三川導水場	大字豊岡2411番地	高圧	産業用電力Ａ	124	548,875	50.53%
21	学校給食センター	大字藤原2310番地	高圧	産業用電力Ａ-1（電化厨房契約）	341	431,652	14.45%
合計					2,083	4,168,724	－